



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Павловскому, Радищевскому и
Старокулаткинскому районам**
ул. Мира, д.6, Ульяновская область,
р.п. Радищево, 433910,
т. (8-239) 2-23-60, e-mail: ogpnrad@mail.ru
«26» февраля 2018 года № 69

МОУ Калиновской Средней школе
Ульяновская область,
Радищевский район, с. Калиновка, ул.
Культуры,5

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«26» февраля 2018 г.
(дата, месяц, год)

р.п. Радищево
(наименование населенного пункта)

Главный государственный инспектор Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Хабиев Сергей Мозафьярович, рассмотрев постановление № 5 от «26» февраля 2018 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на МОУ Калиновская СШ

УСТАНОВИЛ:

26 февраля 2018 г. в 10 ч. 00 мин при осуществлении деятельности на объекте расположенном по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Калиновка, ул. Культуры,5 нарушил (о) требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	В дошкольной группе руководитель не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год».	Постановление правительства Р.Ф. №390 от 25.04.2012 п.50 «Правила противопожарного режима в РФ»
2.	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Постановление правительства Р.Ф. №390 от 25.04.2012 п. 21 «Правила противопожарного режима в РФ»
3.	У электрошита допущено складирование сгораемых материалов. (Деревянный стол, бумажные коробки и т.д.)	Постановление правительства Р.Ф. №390 от 25.04.2012 п. 42 ж) «Правила противопожарного режима в РФ»
4.	Огнетушитель установлен в спальном помещении на шкафу. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	Постановление правительства Р.Ф. №390 от 25.04.2012 п.480, Правил Противопожарного режима Р.Ф.

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (о) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4. КоАП РФ.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13
(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____
законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)


Вам необходимо:

1. Принять меры к устранению нарушений изложенных в настоящем представлении
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
Павловского, Радищевского и
Старокулаткинского районов
по пожарному надзору



(подпись лица, вынесшего постановление)

С.М. Хабиев
(расшифровка подписи)

Представление получил Зависимо 26.02.18 (И.А. Шевченко)
дата, должность, подпись ФИО

Представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)